


SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE



- 1 - podsypka piaskowa
- 2 - gazociąg PE
- 3 - nadsypka piaskowa
- 4,6 - grunt rodzimy
- 5 - taśma ostrzegawcza
- 7 - taśma lokalizacyjna

Minimalna szerokość wykopu :

20cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego nad wykopem

40cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego w wykopie

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH PROMAR

OBIEKT:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

ADRES
INWESTYCJI:

CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA

STADIUM:
PROJEKT
BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE

NR RYS.

7

PROJEKTOWAŁ:

Jerzy Krutchenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89
MAZ/IS/0485/01
Specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie
sieci i instalacji gazowych

PODPIS

SKALA:
SCHEMAT

SPRAWDZAJĄCY:

Marcin Kochanowski Upr. MAZ/0214/PWOS/09
MAZ/IS/0485/09
Specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych

PODPIS

DATA:
16.01.2017