



Ciechanów, dn. 29.03.2019 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

### Odpowiedź na pytanie

Sygnatura sprawy: DT/W3/3/2019

W związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie w postępowaniu przetargowym na „Systematyczną dostawę materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2019,, Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

#### PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na hydranty produkcji JAFAR typ 8003 z kolumną w wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 lub żeliwa sfero lub DOMEX typ 605B?

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na hydranty z kolumną w wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 i nie wskazuje na określonego producenta armatury wodociągowej.

#### PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści także rozwiązanie w zasuwach powyżej DN32 klina wykonanego z żeliwa sferoidalnego z niewymienną nakrętką mosiężną?

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w zasuwach powyżej DN32 klina wykonanego z żeliwa sferoidalnego z zawulkanizowanego gumą EPDM z niewymienną nakrętką mosiężną.

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Ciechanowie

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81

[www.zwikciechanow.pl](http://www.zwikciechanow.pl) • e-mail: [zwik@zwikciechanow.pl](mailto:zwik@zwikciechanow.pl)

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 364 000,00 zł

NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60  
FAKS 23 672 29 61

POGOTOWIE WOD-KAN 994

**PYTANIE 3:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez „wypustek”?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez „wypustek”.

**PYTANIE 4:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez dodatkowego mocowania tuby ochronnej obudowy na wypukłościach pokrywy zasuw?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez dodatkowego mocowania tuby ochronnej obudowy na wypukłościach pokrywy zasuw.

**PYTANIE 5:**

Czy Zamawiający wymaga podwójnego zabezpieczenia antykorozyjnego obudów?

**ODPOWIEDŹ:**


Zamawiający nie wymaga podwójnego zabezpieczenia antykorozyjnego obudów.

**PYTANIE 6:**

Czy Zamawiający może określić jakich producentów armatury dopuszcza jako spełniających wymagania materiałowe określone w SIWZ na zadanie „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2019”.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie może określić konkretnie jakich producentów dopuszcza jako spełniających wymagania materiałowe określone w SIWZ na w/w zadanie.

  
Prezes Zarządu  
Marcin Burchacki

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Ciechanowie

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81

[www.zwikciechanow.pl](http://www.zwikciechanow.pl) • e-mail: [zwik@zwikciechanow.pl](mailto:zwik@zwikciechanow.pl)

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 364 000,00 zł

NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60  
FAKS 23 672 29 61

POGOTOWIE WOD-KAN 994