

HKN.9024.4.4.2022

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Ciechanowie	
Wpłynęło dnia	2022 -05- 30
Ilość zał. ....	
L.dz. 2145	Dział 208

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Ciechanowie  
ul. Gostkowska 81  
06-400 Ciechanów**

**DECYZJA Nr HK-102/2022**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 434-435 pobranych w ramach nadzoru sanitarnego (protokół kontroli HK-25/29/22) w dniu 24.05.2022 r. z sieci wodociągu Gumowo, według sprawozdania z badań wody Nr: HKL.9051-1-170/434,435/2022 z dnia 27.05.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza**

**przydatność do spożycia przez ludzi wody  
z wodociągu zbiorowego Gumowo**

#### **Uzasadnienie**

W dniu 24.05.2022 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody **nr 434-435** z punktów monitoringowych/zgodności na instalacjach wodociągu Gumowo (u 2 odbiorców na sieci dystrybucyjnej).

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Gumowo zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 i 2, część D tabela 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Gumowo - jak w sentencji decyzji.**

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gumowo zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



**Z upoważnienia**  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie  
*K. Polak*  
**Katarzyna Polak**

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa