

Działka należąca do Gminy Miejskiej Ciechanów - nr ew. dz. 30-1648/10.
Zakres (na odc. P1 - pkt. A) objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę
złożonym do Starosty Ciechanowskiego.

Teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 615 (ul. Sienkiewicza w Ciechanowie) - nr ew. dz. 30-79/9
Zakres (na odc. pkt. A - S1istn.) objęty zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę złożonym do Wojewody Mazowieckiego.

SKALA

1:100

1:250

teren istniejący

teren projektowany

Istn. sieć gazowa g200,
zagi. ~ 0,8 m p.p.t. - do przebudowy

Przepompownię posadowić na żelbetowej płycie z betonu C20/25
wylewanej na mokro o wym. 3,32m*3,32m i grubości 30cm.

Warstwa filtracyjna z grubego żwiru (frakcja 16-32mm)
o wym. 4,16m*4,16m i grubości 25cm.

p.p. = 108,00

Proj. przepompownia P1
z polimerobetonu Ø2500

Granica pomiędzy pasem drogowym
drogi wojewódzkiej DW 615 a działką miejską

Proj. studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych Ø1200

Podsypka żwirowa lub żwirowo-tłuczniowa
zagęszczona do wartości wskaźnika Wz=1,00
o wym. 2,0m*2,0m i grubości 15cm.

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
(o wytrzymałości 15 MPa lub płyta betonowa
z betonu C12/15 wylewana na mokro).
o wym. 2,0m*2,0m i grubości 15cm.

Istn. studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych Ø1200
- do wymiany

Podsypka żwirowa lub żwirowo-tłuczniowa
zagęszczona do wartości wskaźnika Wz=1,00
o wym. 2,0m*2,0m i grubości 15cm.

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
(o wytrzymałości 15 MPa lub płyta betonowa
z betonu C12/15 wylewana na mokro).
o wym. 2,0m*2,0m i grubości 15cm.

1.	RZĘDNA TERENU PROJ.	122,08			
2.	RZĘDNA TERENU ISTN.	121,92	121,65		121,57
3.	RZĘDNA DNA PRZEWODU	115,89	115,97		116,06
4.	ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	6,19	5,68		5,51
5.	MATERIAŁ, ŚREDNICE SPADKI	PP 315 (SN10) i=16,0‰		PP 315 (SN10) i=4,0‰	
6.	ODLEGŁOŚCI	5,0		18,5	
7.	PIKIETAŻ	0,0	2,5 5,0		23,5
8.	OZNACZENIA	pkt. A P1 S1 S1istn.			
9.					



BIURO PROJEKTÓW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-406 OPINOGÓRA GÓRNA
UL. DĘBOWA 2 B,
CHRZANÓWEK
TEL. 608 098 950

NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEŻONE

DATA: LUTY 2017 R.

PROJEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI
WOJEWÓDZKIEJ DW 615 NA DZIAŁCE O NR EW. 79/9 ORAZ
ROZBIÓRKA BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
ZŁOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 79/13 W CIECHANOWIE

INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w CIECHANOWIE Spółka z o.o.
UL. GOSTKOWSKA 81, 06-400 CIECHANÓW

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:100
1:250

RYСУNEK: PROFIL PODŁUŻNY GRAWITACYJNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

NUMER RYSUNKU:
2.

PROJEKTANT:
MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI
upr. nr Wa-500/01

SPRAWDZIŁ: