



Ciechanów, dn. 21.11.2019 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 18.11.2019 r.**

Sygnatura sprawy: O/W3/1/2019

W związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym na „**Dostawa, podłączenie i uruchomienie kraty mechanicznej prętowej i prasopluczki**” Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łańcucha z rolkami z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania łańcucha z rolkami z tworzywa sztucznego. Zgodnie z SIWZ wymagany jest łańcuch ogniowy wykonany ze stali nierdzewnej.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prętów o przekroju prostokątnym lub trapezowym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prętów o przekroju prostokątnym lub trapezowym. Zgodnie z SIWZ dopuszczalne są tylko pręty jednolite okrągłe o średnicy D=16mm.

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Ciechanowie

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81

www.zwikciechanow.pl • e-mail: zwik@zwikciechanow.pl

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 364 000,00 zł

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60
FAKS 23 672 29 61

POGOTOWIE WOD-KAN 994

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrobaka wspomagającego zrzut skratek z kraty do prasopłuczki (bez dodatkowego napędu)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania skrobaka wspomagającego zrzut skratek z kraty do prasopłuczki. Zrzut skratek powinien następować bez zastosowania dodatkowych podzespołów.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SIWZ, wysłanej przez Zamawiającego wybranym Wykonawcom.

Prezes Zarządu
Marcin Burchacki



Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Ciechanowie
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81
www.zwikciechanow.pl • e-mail: zwik@zwikciechanow.pl
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 364 000,00 zł

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60
FAKS 23 672 29 61
POGOTOWIE WOD-KAN 994