



Ciechanów, dn. 21.11.2019 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 20.11.2019 r.**

Sygnatura sprawy: O/W3/1/2019

W związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie w postępowaniu przetargowym na „**Dostawa, podłączenie i uruchomienie kraty mechanicznej prętowej i prasopłuczki**” Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tj. technicznych, technologicznych to jest kraty taśmowo – hakowej rzadkiej wraz z dostosowaną prasopłuczką. Przepustowość kraty 1320m³/h, krata zabudowana będzie w kanale o szerokości 1140 mm, szerokość szczeliny 30mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych: technicznych lub technologicznych, to jest kraty taśmowo-hakowej rzadkiej wraz z dostosowaną prasopłuczką. Zgodnie z SIWZ wymagana jest krata mechaniczna prętowa.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SIWZ, wysłanej przez Zamawiającego wybranym Wykonawcom.

Przes Zarządu
Marcin Burchacki

Zakład WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Ciechanowie
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81
www.zwikciechanow.pl • e-mail: zwik@zwikciechanow.pl
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 46 364 000,00 zł

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

TEL. 23 672 29 60
FAKS 23 672 29 61

POGOTOWIE WOD-KAN 994