

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O. O.



ZWiK w Ciechanowie
Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów
ul. Gostkowska 81

www.zwikciechanow.pl/
zwik@zwikciechanow.pl

NIP 566-00-13-885
REGON 130154716
KRS 0000096927

KONTO

Bank Pekao S.A.
64 1240 5787 1111 0010 8705
5631

☎ (0-23) 672 29 60
fax (0-23) 672 29 61

Ciechanów dnia, 04.07.2025 r.

Do Wykonawców biorących
udział w
postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: „Dostawa i wymiana dyfuzorów membranowych, płytowych w trzech komorach osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”

Sygnatura sprawy: O.W3.3.2025

W związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa i wymiana dyfuzorów membranowych, płytowych w trzech komorach osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie” Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający rozważy dopuszczenie podwykonawstwa w realizacji zadania będącego przedmiotem postępowania jeśli podwykonawca będzie podlegał akceptacji Zamawiającego? Część robót, które trzeba będzie wykonać jest poza zakresem działalności Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ – „Informacja o Podwykonawcach” Zamawiający nie przewiduje podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami zakres rzeczowy określony w niniejszym SWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści referencje z dostawy i wymiany dyfuzorów drobnopęcherzykowych innego typu niż zainstalowane w reaktorach biologicznych O. Ś. w Ciechanowie oraz z dostawy i wymiany membran na dyfuzorach membranowych drobnopęcherzykowych? Stopień trudności zadania w każdym z wymienionych przypadków jest podobny, a nawet wyższy w przypadku wymiany dyfuzorów ceramicznych lub wymiany jedynie membran na dyfuzorach membranowych jak w przypadku wymiany dyfuzorów płytowych membranowych będących przedmiotem postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza referencje z dostawy i wymiany dyfuzorów drobnopęcherzykowych innego typu niż zainstalowane w reaktorach biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie oraz z dostawy i wymiany membran na dyfuzorach membranowych drobnopęcherzykowych.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający rozważy zmianę sposobu rozliczenia inwestycji na następujący:

I faktura po dostawie dyfuzorów do pierwszego reaktora oraz wykonaniu wszystkich robót i uruchomieniu instalacji napowietrzania w pierwszym reaktorze na kwotę 30% wartości netto umowy,

II faktura po dostawie dyfuzorów do drugiego reaktora oraz wykonaniu wszystkich robót i uruchomieniu instalacji napowietrzania w drugim reaktorze na kwotę 30% wartości netto umowy,

III faktura po dostawie dyfuzorów do trzeciego reaktora, wykonaniu wszystkich robót i uruchomieniu instalacji napowietrzania w trzecim reaktorze oraz dostawie mobilnej stacji dozującej kwas organiczny na kwotę 40% wartości umowy netto.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę sposobu rozliczenia inwestycji. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie rozliczone zgodnie załącznikiem do SWZ – Wzorem umowy z § 7.

Pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza membrany dyfuzorów wykonane z EPDM lub poliuretanu. W przypadku dyfuzorów Oxyflex MF 1100 obydwie typy membran znacznie różnią się zakresem wydajności. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie dostawę membran o takiej samej lub zbliżonej wydajności jak obecnie zainstalowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w **Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ)** pkt 2 „Wymogi – dane techniczne dla dyfuzorów membranowych, płytowych” w pozycji **Rodzaj membrany oraz w „Wymaganiach technicznych” pkt 1** wskazano wykonanie membrany z poliuretanu lub EPDM.

Zamawiający informuje, że membrany dyfuzorów płytowych muszą być wykonane wyłącznie z poliuretanu. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie dostawę membran o takiej samej lub większej wydajności jak obecnie zainstalowane.

W związku z powyższą zmianą Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 15.07.2025 r. do godz. 11:00.

Pytanie 5:

Wymagany okres gwarancji na membrany wynosi 60 miesięcy, na pozostałe elementy instalacji napowietrzania i prace montażowe 36 miesięcy. Standardowy okres gwarancyjny na dyfuzory wynosi 24 miesiące od daty odbioru. Wydłużenie gwarancji do 60 miesięcy wiąże się ze znaczącym podniesieniem ceny dyfuzorów (za każdy dodatkowy rok o 25%). Czy wobec powyższego Zamawiający rozważy skrócenie wymaganego okresu gwarancji dla dyfuzorów?

Odpowiedź:

Zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 10 do SWZ) **okres gwarancji: na membrany wynosi 60 miesięcy, na pozostałe elementy instalacji napowietrzania i prace montażowe 36 miesięcy.**

Wiceprezes Zarządu
Artur Giziński

